

Дана: 25.08.2017 године  
ЈКП „Градска топлана“, Панчевачка 55, Зрењанин,

**ПРЕДМЕТ:** ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ ЈН-20/2017 МВ-17  
**„БУНАРСКА ПУМПА“**

Дана 24.08.2017 године службеник за јавне набавке наручиоца је добио путем e-maila у 13,12 h писмени допис од стране потенцијалног понуђача, евидентиран код наручиоца истога дана 24.08.2017 године под деловодним бројем 9290/01, у коме је упућен Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара број ЈН-20/2017 МВ-17 „Бунарска пумпа“

**следеће садржине:**

Молим Вас да дефинишете шта је тачно подразумевано под прирубничким сетом и да ли се приликом уградње нове бунарске пумпе користе цеви које су демонтране са постојеће бунарске пумпе ?

**ОДГОВОР НА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ - ПОЈАШЊЕЊЕ:**

Прирубнички сет садржи заптивач (дихтунг), навртке и вијке са подлошкама тражених димензија, а приликом монтаже нове бунарске пумпе користе се цеви које су демонтране са постојеће бунарске пумпе.

Текст са траженим Захтевом за додатним појашњењем и одговор на исти - појашњење биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама.

У Зрењанину дана  
25.08.2017 године

Службеник за јавне набавке наручиоца:

Драган Коцић, правник

