

У Зрењанину,  
Дана: 31.08.2018 године  
Наручилац: ЈКП „Градска топлана“, Панчевачка 55, Зрењанин,

**ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ ЈН-22/2018 МВ-18 „ЕЛЕКТРО ОРМАНИ“**

Дана 30.08.2018 године Комисија за предметну јавну набавку наручиоца је добила путем е-mailа у 09,52 h писмени допис од стране потенцијалног понуђача, евидентиран код наручиоца истога дана под деловодним бројем 11403/1, у коме су тражена појашњења и постављена два питања у вези са конкурсном документацијом за наведену јавну набавку мале вредности добара број ЈН-22/2018 МВ-18 „Електро ормани“

**следеће садржине:**

Молимо за појашњење у вези спецификације опреме коју понуђач треба да понуди за ормане аутоматике и енергетике за две циркулационе пумпе **са фреквентном регулацијом.**

1. Да ли понуђач набавља и испоручује фреквентни регулатор или га „добија“ од Наручиоца (као што „добија“ контролер TP-05)?
2. Које снаге треба да буду (су) фреквентни регулатори?

**ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА - ПОЈАШЊЕЊА:**

1. Понуђач добија од наручиоца фреквентни регулатор.
2. Циркулационе пумпе су са фреквентном регулацијом, а тачна снага ће бити дефинисана након што инвеститори доставе пројектно-техничку документацију секундарне инсталације грејања и одаберу одговарајуће пумпе. Највећа пумпа ће бити пречника DN50 и неће прећи наведену димензију.

Текст са постављеним питањима и одговорима наручиоца на иста - појашњења биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама.

У Зрењанину дана  
31.08.2018 године

Члан комисије наручиоца  
Службеник за јавно набавке наручиоца:

Драган Коцић, правник

