

У Зрењанину,
Дана: 29.05.2019 године
Наручилац: ЈКП „Градска топлана“, Панчевачка 55, Зрењанин,

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА - ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН-15/2019 ОП-2 „ЦЕВИ И АРМАТУРА“ ЗА ПАРТИЈУ 1

Дана 27.05.2019 године Комисија за предметну јавну набавку је добила путем е-mailа писмени допис од стране потенцијалног понуђача, евидентиран код наручиоца дана 27.05.2019 године под деловодним бројем 6284/1, у коме су постављена два питања везано за конкурсну документацију у поступку јавне набавке у отвореном поступку за добра по партијама број ЈН-15/2019 ОП-2

следеће садржине:

Питања се односе на ПАРТИЈУ 1:

1...У тачкама од 1-5 - табела 1 и у тачкама од 1-16 - табела 2. су наведене челичне цеви у квалитету DIN 2448. Да ли је могуће понудити и испоручити челичне цеви истог квалитета у складу са европском нормом EN 10216, тј. материјал P 235 GH?

2...Табела 3 – траже се котловске цеви високе температуре - тачка 1... fi 38.0 x 3.2mm. Како се захтева мала количина и како димензија није честа, да ли је могуће испоручити димензију 33.7 или 42.4, и коју од тих димензија?

ОДГОВОРИ - ПОЈАШЊЕЊА:

1. Није могуће понудити челичне цеви у складу са наведеном европском нормом већ искључиво са траженим квалитетом у конкурсној документацији;
2. Није могуће испоручити наведене димензије цеви већ тачно тражену димензију у конкурсној документацији fi 38.0 x 3.2mm.

Текст са постављеним питањима и одговори на иста - појашњења биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама.

У Зрењанину дана
29.05.2019 године

Чланови комисије за предметну јавну набавку:

Драган Коцић, службеник за ЈН _____

Борко Јовичин, дипл. маш. инж. _____

