

Број: 1998-08

Дана: 26.02.2014.

JKP „Градска топлана“, Панчевачка бб, Зрењанин,

**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ ЈН-10/2014 ОП-4
„ Гасна мерила по партијама “**

Дана 25.02.2014 године Службеник за јавне набавке добио је путем e-maila писмени допис од стране потенцијалног понуђача, евидентиран под деловодним бројем 1992-08 од 25.02.2014. године, у којем је постављено 1 једно питање везано за јавну набавку бр. ЈН 10/2014 ОП-4:

1. Питање:

- У техничким карактеристикама у Партији бр.3 за ротационо мерило G250 наводите називни пречник DN80. Обзиром на то да смо у својој пракси сретали ротационо мерило G250 само са називном мером DN100, молимо Вас за одговор да ли је **прихватљиво мерило G250 PN16 DN100?**

ОДГОВОР:

- На жалост није прихватљиво из разлога што нам искључиво одговара **мерило са ротационим клиповима Г 250Т пречника DN80 како смо и тражили.**

Питање и одговор на питање биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.

У Зрењанину 26.02.2014. год.

Службеник за јавне набавке

Драган Коцић _____

