

Broj: 3494-08

Dana: 07.04.2014.

JKP „Gradska toplana“, Pančevačka bb, Zrenjanin,

PREDMET: POJAŠNENJA U VEZI JAVNE NABAVKE BROJ JN-22/2014 MV-15
„Elektro materijal“

Dana 04.04.2014 godine (petak) u 16,45 Službenik za javne nabavke dobio je putem e-maila pismeni dopis od strane potencijalnog ponuđača, evidentiran kod naručioca pod delovodnim brojem 3487-08 od 07.04.2014. godine (ponedeljak prvi radni dan), u kome su postavljena 6 šest (pojašnjenja) vezana za javnu nabavku br. JN 22/2014 MV-15:

Molimo Vas da nam date dodatna pojašnjenja za pojedine pozicije iz konkursne dokumentacije JN 22/2014 MV-15.

Pozicije su sledeće:

Tabela 1 Proizvodnja toplotne energije

Stavka 31. – kabl PP00 3x0,75

Ovaj kabl je nemoguće naći kao "podzemni" PP00 kabl ovog preseka, proizvođači ga više nemaju ni u cenovnicima, da li ste mislili na neku drugu vrstu kabla, on se radi kao licnasni u PVC ili gumenoj izolaciji (PP/L, H07)?

Stavka 46. – Zaptivnia traka od penastog.....

Kojih je dimenzija tražena traka?

Tabela 2 Sektor distribucije gasa

Stavka 6. – Razvodna kutija nazidna OG 150x150 IP67

Da li je u pitanju kutija u ex. Izvedbi (pogotovo ako se nalazi u sektoru distribucije gasa)?

Ovih dimenzija u toj zaštiti nismo našli kutiju ni kod jednog uvoznika, pa Vas molimo da nam date informaciju o proizvođaču, ako ste pre kupovali baš takvu kutiju?

Tabela 3 Distribucija toplotne energije

Stavka 6. – Kabl LiYCY 2x2x0,8

Domaće fabrike rade sa presekom žice 0,75, da li vam odgovara taj presek?

Da li se može ponuditi i ekvivalent LiYCY 4x0,75?

Stavka 14 – Keramičke luster kleme sa 4 priključka....

U Srbiji niko ne izrađuje niti uvozi kleme sa više od 3 priključka. Molimo ime proizvođača za tražene.

Stavka 16. i 17 – Kablovski kanal perforirani, bez halogena 25x40... 40x40

U Srbiji niko ne izrađuje niti uvozi perforirane kanalice bez halogena? Pretpostavljamo da Vam ovi perforirani kanali trebaju za neke ormane, da li ste sigurni da moraju biti bez halogena? Ako je to obaveza, molim Vas da nam date proizvođača čije ste kanalice do sada uzimali?

POJAŠNENJA:

Tabela 1 Proizvodnja toplotne energije

Stavka 31. – kabl PP00 3x0,75 – može i kabl PPy 3x0,75

Stavka 46. – Zaptivna traka od penastog..... – dimenzije trake 10 /4

Tabela 2 Sektor distribucije gasa

Stavka 6. – Razvodna kutija nazidna OG 150x150 IP67 – nije kutija u ex. izvedbi, umesto ove moguće je ponuditi i IP 65, informacije o proizvođaču ne smemo da dajemo.

Tabela 3 Distribucija toplotne energije

**Stavka 6. – Kabl LiYCY 2x2x0,8 – odgovara nam presek žice 0,75
Ekvivalent 4x0,75 se ne može ponuditi**

Stavka 14 – Keramičke luster kleme sa 4 priključka.... – Mora biti sa 4 priključka, informacije o proizvođaču ne smemo da dajemo.

Stavka 16. i 17 – Kablovski kanal perforirani, bez halogena 25x40... 40x40 – mora se ponuditi ono što je traženo, informacije o proizvođaču ne smemo da dajemo.

Pitanja i pojašnjenja na pitanja biće objavljeni na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama.

U Zrenjaninu 07.04.2014. god.

Službenik za javne nabavke

Dragan Kocić

